Zusammenfassung 2014

Netzebene	Jahresarbeit RLM-Kunden	Jahreshöchstlast aller Entnahmen § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV	Netzverluste § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV	Bezug aus vorgel. Netzebene § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV	Höchstentnahmelast aus vorgel. Netzebene § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV	Dez. Einspeisung § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV	Netzverluste(prozentual) § 10 Abs. 2 Strom NEV	Entnommene Arbeit § 27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV
HöS	kWh	kW	kWh	kWh	kW	kWh	0,00%	kWh
HöS-HS	kWh	kW	kWh	kWh	kW	kWh	0,00%	kWh
HS	kWh	kW	kWh	kWh	kW	kWh	0,00%	kWh
HS-MS	kWh	11.296 kW	187.036 kWh	47.957.980 kWh	11.340 kW	kWh	0,39%	47.770.944 kWh
MS	21.367.649 kWh	11.253 kW	183.812 kWh	47.770.944 kWh	11.296 kW	496.411 kWh	0,38%	48.083.543 kWh
MS-NS	kWh	6.521 kW	120.783 kWh	26.715.894 kWh	6.651 kW	kWh	0,45%	26.595.112 kWh
NS	8.604.133 kWh	6.587 kW	168.441 kWh	26.595.112 kWh	6.621 kW	2.248.485 kWh	0,58%	28.675.155 kWh
Summe								

Netzebene	Dez. Einspeisung § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV pro Monat											
	01.01.12	01.02.12	01.03.12	01.04.12	01.05.12	01.06.12	01.07.12	01.08.12	01.09.12	01.10.12	01.11.12	01.12.12
HöS												
HöS-HS												
HS												
HS-MS												
MS	21.031 kWh	30.642 kWh	52.080 kWh	49.048 kWh	58.325 kWh	67.156 kWh	55.078 kWh	49.978 kWh	42.731 kWh	32.800 kWh	20.449 kWh	17.094 kWh
MS-NS												
NS	32.671 kWh	59.703 kWh	111.956 kWh	115.621 kWh	276.354 kWh	244.831 kWh	212.223 kWh	198.105 kWh	185.039 kWh	204.002 kWh	272.357 kWh	335.624 kWh
Summe												